

安徽合力新能源智能工业车辆产业园项目工艺设备母线槽、配电柜采购答疑澄清（一）

各潜在投标人：

现对安徽合力新能源智能工业车辆产业园项目工艺设备母线槽、配电柜采购（招标项目编号：2024DFAWZ01518/GN2024-07-4574，以下简称“本项目”）招标文件做出如下答疑澄清：

1、疑问：低压配电柜中要求塑壳断路器选用三大品牌，但和推荐品牌不一致，请问以哪个为准（见图）？

6.1 低压交流断路器

低压交流断路器参考 Schneider 的 NSX 系列、ABB 的 Tmax 系列、SIEMENS 的 3WL 系列等同或质量、技术参数相当于或者不低于参考品牌规格的其他产品。

电气参数不低于图纸中标注型号（含分断能力），壳架等级 250A 及以下为热磁脱扣，250A 以上为电子脱扣，如采用电子脱扣器，具有 LSI 三段保护，提供长延时、短延时、瞬时短路保护功能，三个保护要求同时具有，且长延时和短延时电流均可调；壳架等级 250A 及以上进线端，需配加长（护）接线端子；

附件内附件中附件附件：附件附件附件附件：

(八) 主要设备及材料品牌推荐表

(参考品牌表)

设备材料名称	推荐品牌
电气专业	
塑壳断路器	施耐德 ABB 西门子 罗格朗

回复：不存在不一致之处，前面技术要求列出参考品牌及产品型号为设备技术质量参考型号，后面为产品品牌推荐标表，投标人均可使用或参考以上采购要求。

2、疑问：主要设备及材料品牌推荐表《参考品牌》中提到不具有限制性，（1）请问能否采用品牌（安徽星博）成套配电柜及品牌（正泰电气）母线槽进行投标？（2）若中标，能否使用品牌（安徽星博）成套配电柜及品牌（正泰电气）母线槽进行供货？品牌资料详见附件。

回复：成套配电柜品牌使用安徽星博不低于推荐（或参考）品牌（或型号）的其他品牌产品可以进行投标，按要求提供相关产品品牌资料。

母线槽品牌使用正泰电气产品低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，建议选用参考品牌或性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品。

其余内容保持不变，特此通知。

此次答疑澄清作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑澄清与招标文件有不同之处，按本次答疑澄清内容执行。

招标人：安徽合力股份有限公司

地址：安徽省合肥市经开区方兴大道668号

联系人：杨工

联系方式：0551-63689568

招标代理：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区包河大道 236 号

联系人：王伟、王瑜秀

联系方式：0551-62220270、62220273、19966468545

日期：2024年7月23日